



CUADRO DE MANDO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGETICO (IDEn) IDE_IMEE.S01

Desde : 01/12/2013 0:00:00 Hasta : 01/01/2014 0:00:00

	AUDITORIA INICIAL	Media 12 meses	Dif. Con linea base	Consumo Mensual	Mes Anterior	Año Anterior	kWh/m ² Sup util 12 Meses Ant.	Sumatorio grados/dia	VEEI Em.	PMI	PUE	DCIE	COP	Porcentaje kWh	Emissiones CO2 12 meses Ant.
IDE_IMEE.S01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
UNIVERSIDAD Pablo de Olavide	kWh.	kWh.	kWh.	kWh.	kWh.	kWh.	kWh.	°C	m ² /lux	W/m ²	W/W	W/W	Q/w	%	Tm.
Valores totales :	916.347	888.940	27.408	853.310	808.131	873.575	7.151,00	8.075	0,12	0,62	1,63	0,61		2,73	2.544
Valores netos :	828.550	688.900	139.650	672.250	630.847	696.316	7.151,00	8.075	0,12	0,62	1,63	0,61		3,46	1.971

	Valores totales			Valores netos		
Sobre la media de 12 meses	96%	91%	98%	98%	92%	101%
Sobre la linea base	93%	88%	95%	81%	76%	84%
Sobre el mismo mes del año anterior	98%	93%	100%	97%	91%	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALES	PROMEDIO	% error
Prioritaria	1.013.813	948.120	865.132	727.202	855.594	993.282	1.111.227	631.311	970.610	862.275	807.189	852.925	10.638.680	886.557	-0,27%
Respaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	813.133	864.737	808.752	855.613	3.342.235	278.520	-68,67%
Consumo PWS	1.013.813	948.120	865.132	727.202	855.594	993.282	1.111.227	631.311	970.610	862.275	807.189	852.925	10.638.680	886.557	-0,27%
Estimado	1.013.813	948.120	865.132	727.202	855.594	993.282	1.111.227	631.311	970.610	864.737	808.752	855.613	10.645.393	887.116	-0,21%
Compañía	1.013.729	948.054	865.818	729.053	858.667	998.013	1.117.059	635.243	975.053	865.144	808.131	853.310	10.667.274	888.940	0,00%
Consumo total	1.013.729	948.054	865.818	729.053	858.667	998.013	1.117.059	635.243	975.053	865.144	808.131	853.310	10.667.274	888.940	0,00%
F/ alcance	197.213	177.712	185.499	184.271	196.421	218.273	254.690	196.683	217.748	213.615	177.284	181.060	2.400.469	200.039	
NETO:	816.516	770.342	680.319	544.782	662.246	779.740	862.369	438.560	757.305	651.529	630.847	672.250	8.266.805	688.900	

